


ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЮДИЦЬКА ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА

80100 вул. Миру, 37/27, м. Червоноград, Львівської області ЄДРФО 165390986

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ФОП Юдицька Я. М.

 Я.М.Юдицька

12 березня 2019р.


ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК № 13

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ КОЛЕДЖА
ПО ВУЛ. СТУСА, БУД. № 17 В М. ЧЕРВОНОГРАД
ПРО СТВОРЕННЯ УМОВ ДОСТУПНОСТІ ДО
КОЛЕДЖА ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ ЗГІДНО ВИМОГ ДБН В.2.2-17:2006

Видано: ДВНЗ «Червоноградський гірничо-економічний коледж»

З серединами лютого 2019 року
В.о.директора коледжу Юлія С.С. Романчук

Виконавець експертизи:

 Юдицька Я. М. - експерт з
технічного обстеження будівель і споруд

I. Підстава для проведення обстеження

Роботи технічного обстеження гірничо - економічного коледжа по вул. Стуса, № 17 в м. Червонограді проводилися на замовлення власника про створення умов доступності до коледжа для маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-17:2006.

Виконавець проводив технічне обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком - технічне обстеження будівель і споруд серія АЕ №002329 виданого 13.05.2013р. атестаційною архітектурно – будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України та свідоцтва № 3431618 від 02.03.2008р.

II. Загальна характеристика та призначення об'єкта обстеження

Гірничо – економічний коледж розташована по вул. Стуса, № 17 в м. Червонограді Львівської області який згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000р. № 507, класифікується як код 1263.3.

Коледж знаходиться в районі, який відноситься до району за характеристичними значеннями:

- вітрового тиску - 4 район 510Па,
- за значенням снігового покриву - 4 район 1260Па,
- з невідтопленою територією,
- з підтопленою територією.

III. Об'ємно – планувальні та конструктивні рішення

Гірничо – економічний коледж - чотириповерхова будівля.

Площа забудови - 2709,0м².

Об'єм будівлі - 26569м³.

Висота приміщень до низу несучих конструкцій - 2,90м.

Конструктивна схема будинку - стінова з поздовжніми несучими стінами.

Фундаменти - стрічковий залізобетонний.

Зовнішні стіни - цегляні суцільної кладки, з внутрішньої сторони тиньковані.

Перегородки - цегляні.

Перекриття - залізобетонні



З сусіднього коледжу
В.о. директора коледжу *Домаш С.С. Ямалюк*

Дах - плоский.

Покриття - рулонна, руберойд на бит. мастиці.

Покриття підлог - паркет, лінолеум, керамічна плитка, мозаїчна.

Біля входу в гірничо-економічний коледж влаштовано:

- бетонні сходи, 2 сходинки шириною 0,3м, висотою 0,15м;
- горизонтальна бетонна площадка з розмірами 12,3 x 5,8; 3,6м та бетонний пандус шириною 1,10м, довжина пандуса 3,6м, висота підйому пандуса 0,3м, при уклоні пандуса не більше 8% (відповідає вимогам ДБН В.2.2-17:2006).

Поверхня площадки та сходів покрита плиткою з шорсткою поверхнею, поверхня пандуса бетонна. З обох боків пандуса бетонні конструкції сходів та площадки, що запобігає зіскокуванню тростини, коняски або ноги. Уздовж пандуса встановлено огорожу з поручнями на висоті 0,7м.

Площадка входу достатня для розвороту і заїзду людини на візку в приміщення навчального закладу.

Вхідні двері в приміщення коледжа шириною 1,6м, що забезпечує проїзд на візку або можливість зайти в приміщення людини на милицях або з дитячим візком.


Заклад освіти, ДВНЗ «Червоноградський гірничо-економічний ліцей» забезпечує доступність навчальних приміщень на першому поверсі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зокрема забезпечується безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури (першого поверху) відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

IV. Результати технічного обстеження

Умови доступності до приміщень гірничо-економічного коледжа для маломобільних груп населення забезпечені згідно до вимог ДБН В:2.2-17:2006.

Приміщення будівлі гірничо-економічного коледжа відповідають технічному паспорту без номера від 18.04.2001р., розробленому КП ЛОД Червоноградським бюро технічної інвентаризації.

З оригіналом узгоджено
В.О. директора коледжу *С.С. Яманчук*



V. Висновок за результатами технічного обстеження

До приміщення ДВНЗ «Червоноградський гірничо-
економічний коледж», який знаходиться за адресою Львівська
область, м. Червоноград, вул. Стуса, 17 створені необхідні умови для
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до першого поверху згідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006.

Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд



Я. М. Юдицька

Загальна кількість аркушів - 4 (чотири) аркуші.

Додаток 1. Технічний паспорт - 11 аркушів.

Додаток 2. Фотофіксація - 3 аркуші.

З оригіналом
В. О. директора коледжу Романів С. Р. Романюк

