ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Червоноградського
гірничо – економічного
фахового коледжу

_____ Наталія КУРІВЧАК
25 _____ 2025р.

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО – ЕКОНОМІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ДО НОВОГО 2025 / 2026 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Повна адреса *Львівська область, м. Шептицький, вул. В.Стуса, 17*

Телефон *032(49) 3-11-47, 032(49) 3-11-93*.

Прізвище, ім'я, по батькові директора коледжу - Курівчак Наталія Михайлівна

Відповідно до наказу по коледжу № 68 від 23.06.2025 року перевірку готовності коледжу до нового навчального року проводила комісія у складі:

Курівчак Н.М. - директор Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу, голова комісії.

Кулина С.Л. - голова профспілки працівників коледжу, член комісії.

Бартман Я.А.- провідний інспектор ВПР Шептицького РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, член комісії.

Панасюк І.С. - начальник СЮП Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, член комісії.

Безносяк О.Б. - помічник лікаря епідеміолога Шептицького відділу Шептицького районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, член комісії.

Комісією встановлено :

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за Червоноградським гірничо – економічним фаховим коледжем » *№ 1105 від « 23 » 10 2015р.*
2. У 2025/2026 навчальному році в коледжі буде навчатись *43* груп(и), *846* студенти(ів).
3. Наявність плану роботи коледжу на новий навчальний рік *є в наявності*.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального *ремонт гуртожитку, головного корпусу (фоє), кабінет №1А*

поточного *ремонт кабінетів навчального корпусу*

Хто виконував роботи з ремонту будівель ТзОВ «Креативна фабрика «Вікторія»

5. Стан території та її площа *стан задовільний, площа – 1,5105 га* .

6. Кількість і стан допоміжних споруд *дві споруди, стан задовільний* .

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбірників, їх стан *цементована площадка з 4 контейнерами для побутового сміття* .

7. Огорожа навколо території коледжу та її стан *наявна, задовільний* .

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту коледжу

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	м. Шептицький, вул. Стуса, 17 підземна частина лабораторії (гірничого полігону)	350	ні	так	так	готовий
	м. Шептицький, вул. Шухевича, 6 підвальне приміщення гуртожитку коледжу	600	ні	так	так	готовий

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) коледжу

Найменування об'єкту (будівлі) коледжу	Адреса розташування	Покажчиками руху на маршрутах слідування студентів до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки, тощо) так/ні	Сигнально – гучномовними пристроями (сиренами) так/ні	Електронними табло та інших засобів для оповіщення осіб з порушеннями зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	Примітка
Навчальний корпус	м.Шептицький , вул. В.Стуса, 17	так	так	ні	ні	ні	так	
Гуртожиток	м. Шептицький, вул.Шухевича,6	так	так (протипожежна сигналізація)	ні	ні	ні	так	
Лабораторія (гірничий полігон)	м. Шептицький вул. В.Стуса, 17	так	так (протипожежна сигналізація)	ні	ні	ні	так	

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу коледжу	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно – марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	104	0	0	0	0	
Студенти		0	0	0	0	

10. Організація охорони коледжу:

- наявність договору з охоронною організацію (так / ні) – *так, в коледжі цілодобово чергують сторожі (посада затверджена штатним розписом)* ;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) – *наявна* ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) – *ні* ;

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) – *наявні 3камери направлені на локацію коледжу*;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) – *наявні 9 камер.*

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан *1 спортзал, баскетбольний майданчик, гімнастичне містечко з тренажерним обладнанням; стан задовільний*.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально – наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам´яток для кабінетів коледжу, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Лабораторії						
Фізики	1	+		+		є в наявності, виконуються
Хімії	1	+		+		є в наявності, виконуються
Опору матеріалів	1	+		+		є в наявності, виконуються
Загальної електротехніки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Гірничої механіки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Рудникового транспорту	1	+		+		є в наявності, виконуються
Гірничих машин та комплексів	1	+		+		є в наявності, виконуються
Рудникової автоматики	1	+		+		є в наявності, виконуються
Організації ремонту та монтажу обладнання	1	+		+		є в наявності, виконуються
Програмування	1	+		+		є в наявності, виконуються
Обчислюваної техніки (обчислювальний центр)	1	+		+		є в наявності, виконуються
Електронно – обчислювальної техніки та програмування	1	+		+		є в наявності, виконуються
Основ інформатики та обчислювальної техніки	1	+		+		є в наявності, виконуються

Гірничої електротехніки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Лабораторія (гірничий полігон)	1	+		+		є в наявності, виконуються
Основ електротехніки і комп'ютерної схемотехніки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Спорудження гірничих виробок	1	+		+		є в наявності, виконуються
Кабінети						
Історії	1			+		є в наявності, виконуються
Української мови та літератури	1	+		+		є в наявності, виконуються
Основ економічної теорії	1			+		є в наявності, виконуються
Соціальних дисциплін	1	+		+		є в наявності, виконуються
Зарубіжної літератури	1	+		+		є в наявності, виконуються
Іноземної мови	3	+		+		є в наявності, виконуються
Математики	2	+		+		є в наявності, виконуються
Біології	1	+		+		є в наявності, виконуються
Української мови за професійним спрямуванням	1	+		+		є в наявності, виконуються
Фізичного виховання	1	+		+		є в наявності, виконуються
Економіки організації та планування виробн.	1	+		+		є в наявності, виконуються
Бухгалтерського обліку	1	+		+		є в наявності, виконуються
Менеджменту і маркетингу	1	+		+		є в наявності, виконуються
Економічних дисциплін	1	+		+		є в наявності, виконуються
Фізики та астрономії	1	+		+		є в наявності, виконуються
Нарисної геометрії та інженерної графіки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Основ геології, геодезії та маркшейдерської справи, технологія підземної розробки родовищ корисних копалин	1	+		+		є в наявності, виконуються

Охорони праці	1	+		+		є в наявності, виконуються
Комерційної діяльності підприємства	1	+		+		є в наявності, виконуються
Фінансування	1	+		+		є в наявності, виконуються
Захисту України	1	+		+		є в наявності, виконуються
Архітектури комп'ютерів	1	+		+		є в наявності, виконуються
Аерології та гірничих виробок	1	+		+		є в наявності, виконуються
Технічної механіки та матеріало-знавства	1	+		+		є в наявності, виконуються
Менеджменту	1	+		+		є в наявності, виконуються

13.Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструменту за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
			відповідає вимогам			

14.Наявність методичного кабінету *є в наявності*.

15.Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників *є в наявності*.

16.Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
			справні	Несправні
1.	Комп'ютери	170 шт.	справні	
2.	Принтери	15 шт.	справні	
3.	Багатофункціональний пристрій	13 шт.	справні	
4.	Кодоскоп	6 шт.	справні	
5.	Сканер	5 шт.	справні	
6.	Кіноустановки	2 шт.	справні	
7.	Діапроектор	12 шт.	справні	
8.	Кондиціонери	4 шт.	справні	
9.	Друкарка	11 шт.	справні	
10.	Копіювальний апарат	7 шт.	справні	
11.	Ксерокс	1 шт.	справний	
12.	Фільмоскоп	1 шт.	справний	
13.	Проектор	7 шт.	справні	
14.	Екран	20 шт.	справні	
15.	Телевізор	5 шт.	справні	
16.	Монітор	15 шт.	справні	
17.	Ноутбук	6 шт.	справний	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами *площа спортивного залу 150 кв.м., облаштований спортінвентарем, який відповідає вимогам , забезпечена санітарними вузлами та душовими.*

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки *площа – 199,3 кв.м., стан пожежної безпеки – відповідає вимогам* .

19. Стан меблів (у кабінетах, майстернях тощо) *задовільний*

20. Наявність їдальні або буфету __-___ , кількість посадочних місць __-___, забезпеченість та стан меблів ___-__, забезпеченість технологічним обладнанням __-___, санітарний стан ___-___, умови для миття рук __-__. Наявність проточної води : холодної ___-__, гарячої __-___.

21. Організація питного режиму *вода комунального водогону, відповідає ДСанПіН 2.2.4–171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10) «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» довідка №675 від 30.07.2025р.*

22. Наявність медичного кабінету: *є в наявності*

    Хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я студентів: *сестра медична* .

23. Наявність і стан бібліотеки *є в наявності, стан задовільний*

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури *44809 шт.*, періодичних видань *555 примірників .*

    Забезпеченість підручниками за предметами *забезпечено* .

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами *забезпечено* .

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення *технічний звіт № 023/24 від 11 березня 2024 року* .

27. Наявність і стан протипожежного обладнання: Викладено в розділу що розрієтьсе

- наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту *наявна, відповідає вимогам* ;
- наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання – *не вимагається, є в наявності міський* ;
- наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – *є в наявності, відповідають вимогам згідно журналу обліку вогнегасників*
- справність електромереж та електрообладнання – *справна, заміри проведені*
- блискавкозахист – *є в наявності, стан задовільний, заміри проведені*

- наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування – *пожежна сигналізація встановлена, обслуговується, виведена на пульт централізованого спостереження*
- наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – *наявні, відповідають вимогам*;
- проведення обробки будівельних конструкцій вогнестійкими засобами – *проведено 08.07.2021р.*;
- протипожежні щити - *укомплектовано*;
- пожежні рукави - *є в наявності, стан задовільний, кількість ПК 10шт в гуртожитку, ПК 3шт на полігоні*
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації *є в наявності*

28. Стан покрівлі *задовільний*.
29. Наявність і стан інженерних комунікацій :

    водопостачання *відповідає вимогам*,

    електропостачання *відповідає вимогам*,

    каналізація *централізована, підключена до міської каналізаційної мережі*.
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну

    наявна припливно – витяжна вентиляція.
31. Наявність підсобного господарства та його стан ---.
32. Наявність гуртожитку та його стан *є , стан задовільний*.
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях), майстернях тощо) *забезпечено*.
34. Готовність коледжу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (центральне опалення), її стан *центральне опалення, стан задовільний*.
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом *забезпечено*
36. Наявність та реєстрація колективного договору *є в наявності*.

37. Висновок комісії про готовність коледжу до нового навчального року :

Будівля і приміщення Червоноградського гірничо – економічного фахового коледжу, а також його санітарний стан, протипожежний стан, стан найпростіших укриттів, організація охорони, забезпеченість кадрами, навчальними програмами, перспективними планами, книжковим фондом бібліотеки відповідає вимогам і готовий до нового 2025– 2026 навчального року.

Готовий при умові: усунення порушень виявлених у розділі "Стан техногенної безпеки" до початку навчального року.

Голова комісії: Наталія КУРІВЧАК - директор Червоноградського гірничо – економічного фахового коледжу

Члени комісії: Кулина С.Л. - голова профспілки працівників коледжу

Бартман Я.А. - провідний інспектор ВПР Шептицького РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

Панасюк І.С. - начальник СЮП Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, член комісії

Безносяк О.Б. - помічник лікаря епідеміолога Шептицького відділу Шептицького районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, член комісії

Додаток до акту прийому готовності
ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
до нового 2025/2026 навчального року

Опис порушень, виявлених за результатом останніх проведених перевірок (обстежень):

1. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів в будівлі навчальному корпусі.
2. Не проведено обов'язкове особисте страхування відповідно до вимог нормативно-правових актів членів ПД (ПК).
3. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій закладів та установ не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, написи про такі відомості повинні розміщуватися на вхідних дверях ззовні та усередині приміщення на території навчального закладу.
4. Не забезпечено чергового фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговувального персоналу в будівлі гуртожитку.
5. Пожежний щити не до укомплектовано засобами пожежогасіння згідно вимог на території навчального закладу.
6. В будівлі гуртожитку електрощитки не до оснащено схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.
7. У місці підключення електрогенеруючого обладнання до силового щита будівлі не розміщено інструкцію щодо порядку його під'єднання та вимкнення.
8. Не менше одного разу на рік комісією не здійснено перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення).

Опис порушень, виявлених за результатом комісійного обстеження:

1. Керівник, що експлуатує СПЗ, не призначив особу, відповідальну за утримування СПЗ у працездатному стані, та не визначив її обов'язки щодо підтримання експлуатаційної придатності СПЗ, ІС та ТО (далі — відповідальна особа);
2. Експлуатацію вогнегасника не здійснено згідно з вимогами Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (вогнегасник в приміщенні полігону не здійснено технічне обслуговування);
3. Приміщення гуртожитку не забезпечені відповідними знаками безпеки, які повинні відповідати вимогам;
4. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у будівлі або на території гуртожитку не встановлено спеціальний пожежний щит (стенд). Пожежний щит (стенди) повинний встановлюватись на території об'єкта

площею більше 200 м.кв. з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м.кв. захищуваної площі.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, що знаходиться на території об'єкта, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик із піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 × 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт;

5. Будівля навчального закладу не забезпечено адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленим на фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

Провідний інспектор ВПР
Шептицького РУ ГУ ДСНС
України у Львівській області Ярослав БАРТМАН

«18» серпня 2025 року